

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls författningssamling

ISSN 1400-4682

Utgivare: Anette Arveståhl

Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:8) om mätare för aktiv elenergi

STAFS 2024:8

Publicerad

den 27 september 2024

Beslutade den 24 september 2024

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver¹ med stöd av 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätton att 4 § i styrelsens föreskrifter (STAFS 2022:8) om mätare för aktiv elenergi ska ha följande lydelse.

Krav på elmätare

4 § En elmätare i mätsystem kategori 1 och 2 ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för mätning av överförd el i

1. koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt 6 kap. 1 § ellagen (1997:857),
2. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,
3. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt 3 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller
4. lägenheter inom en byggnad om det finns en skyldighet att se till att mätning ska kunna ske enligt lagen (2022:333) om energimätning i byggnader.

Den ska dessutom

1. vara minst av noggrannhetsklass B om den är avsedd för mätning med mättransformatorer,
2. vara konstruerad för kondenserande fuktighet, och
3. klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas, dock om den avsedda placeringen är öppen åtminstone en övre temperatur på 70 °C och en undre temperatur på -40 °C.

-
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

På Swedacs vägnar

ULF HAMMARSTRÖM

Mikael Schmidt